

Destinataire(s) :

MAIRIE DU PECQ

SUEZ EAU FRANCE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

LE PECQ

Commune de : PECQ (LE)

Prélèvement et mesures de terrain du **11/09/2023 à 10h42** pour l'ARS, par le laboratoire :

LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : LE PECQ (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT MOBILE LE PECQ - ATELIER MUNICIPAL LAVABO SANITAIRE
DROITE VESTIAIRE

Code point de surveillance : 0000001288 Code installation : 000490 Type d'analyse : PCNIT

Code Sise analyse : 00241810 Référence laboratoire : LSE2309-26005 Numéro de prélèvement : 07800235788

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-07800235788 - page : 1)

Le lundi 18 septembre 2023

Pour la Directrice générale et par délégation,
Pour la Directrice départementale et par délégation,
L'Ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Marie-Claude GOURDET

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Paramètres azotés et phosphorés</i>						
Nitrites (en NO ₂)	<0,02	mg/L		0,5		
Nitrates (en NO ₃)	11,0	mg/L		50,0		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,22	mg/L		1,0		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1